



**CBL S.p.A.**

Sede operativa e legale  
Via A. Gramsci, 12 - 27035 Mede - (PV)  
Tel. +39.0384.81222 - Fax. +39.0384.805686  
N. registro imprese di Pavia: 01967010180  
n.r.e.a. 236532 cf/pi 01967010180  
Capitale Sociale € 6.001.620,00 i.v  
www.cblspa.it

Mede, 04 luglio 2019

Prot. n° 271

Inviata tramite pec.

Spett. le Comune di Torre Beretti e Castellaro  
Via Frascarolo n. 4  
27030 Torre Beretti e Castellaro (PV)

Alla c.a. Egr. Sig. Sindaco

Spett. le Comune di Frascarolo  
Piazza Grande n. 1  
27030 Frascarolo (PV)

Alla c.a. Egr. Sig. Sindaco

Spett. le Pavia Acque ScarL  
Via Donegani, 7  
27100 Pavia

alla c.a. Direttore Generale  
Dott. Ing. Stefano Bina

Spett.le ATS Pavia  
V.le Indipendenza, 3  
27100 Pavia  
Alla c.a. Dott. Delfino

**OGGETTO:** Comunicazione fenomeni di torbidità presenti nelle reti idriche dei Comuni di Torreberetti e Castellaro, Frascarolo.

In riferimento ai fenomeni di torbidità che stanno interessando le reti idriche in oggetto, rendiamo noto che a seguito di un incendio accorso nel tardo pomeriggio del 03 Luglio in Fzaz. Castellaro e all'intervento dei Vigili del Fuoco che mediante l'ausilio dell'impianto antincendio (idrante) collegato alla rete idrica, hanno prelevato con giusta causa, diversi metri cubi d'acqua, creando un aumento improvviso della portata, con conseguente fenomeno della torbidità dell'acqua.



**CBL S.p.A.**

Via A. Gramsci, 12 - 27035 Mede - (PV) - Tel. +39.0384.81222 - Fax. +39.0384.805686 - www.cblspa.it

Si porta a conoscenza che i due Comuni sono serviti da un'unica centrale acquedotto sita in Fraz. Castellaro, le reti idriche sono interconnesse.

CBL SpA da ieri sera, è presente sul territorio con personale specializzato, sta provvedendo allo spurgo delle reti, monitorando le segnalazioni e la situazione in generale.


Conseguentemente il disservizio non è causato da problematiche esterne che possono compromettere la potabilità.

Vi invitiamo a segnalare eventuali criticità al numero verde di Pavia Acque ScarL 800 992 744.

Nel contempo ci scusiamo per i disagi arrecati.

A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Il Direttore Tecnico  
Geom. Marco Guasco



**CBL S.p.A.**

Via A. Gramsci, 12 - 27035 Mede - (PV) - Tel. +39.0384.81222 - Fax. +39.0384.805686 - [www.cblspa.it](http://www.cblspa.it)